



Jönköping Energi AB
Henric.Johansson@jonkopingenergi.se

Begäran om undersökningssamråd angående nätkoncession för linje, Jönköpings kommun

Beskrivning av ärendet

Jönköping Energi AB (bolaget) planerar för att förlägga en 130kV-ledning i mark mellan Rosenlund och Huskvarna i Jönköpings kommun. Jönköping Energi AB har i dialog med Jönköpings kommun tagit fram ett huvudalternativ som föreslås i samrådsunderlaget. Huvudalternativet är markerad som "röd sträcka" i samrådsunderlaget och det är denna sträcka Länsstyrelsen lämnar synpunkter på.

Ärendet har beretts inom Länsstyrelsen där företrädare för natur- och kulturmiljöfrågor samt hälso- och riskfrågor har tagit del av ärendet.

Länsstyrelsens synpunkter

Kulturmiljö

Åtgärden kräver inga ytterligare arkeologiska utredningar. Ledningsstråket passerar dock tre registrerade lämningar.

L1974:5825 (Hakarp 96:1)

Lämningen som bestod av förhistoriska härdar är undersökt och borttagen. Inget tillstånd krävs för ingreppet på platsen.

L1971:5722 (RAÄ Huskvarna 3)

Förhistorisk boplatz som delundersöktes i samband med ledningsdragning 1988, se Jönköpings läns museums arkeologiska rapport 2001:11. Om den nya ledningen förläggs utmed den befintliga ledningen krävs ingen ny undersökning för den delen av lämningen. Dock krävs tillstånd enligt Kulturmiljölagen för ingreppet.

KL1974:5066 (Hakarp 63:1)

För att genomföra arbetet förbi lämningen krävs inget tillstånd eftersom förläggningen sker intill befintliga ledningar. Dock är

lämningens utbredning okänd och ni behöver iaktta försiktighet vid grävarbete. Påträffas lämningen ska ni avbryta arbetet och kontakta Länsstyrelsen.

Skyddsvärda träd

Det kan finnas skyddsvärda träd längs röd ledningssträcka (huvudalternativet) som inte har inventerats. Om ni stöter på ett särskilt skyddsvärt träd behöver ni anpassa ledningsdragningen så att trädet inte skadas. Det innebär bland annat att arbetet ska ske minst 2 meter utanför ytterkanten på trädkronan.

Om det förekommer alléträd längs ledningssträckan så behöver ni anpassa dragningen eller vidta försiktighetsmått så att träden inte skadas. Om de riskerar att ta skada av ledningsdragningen krävs biotopskyddsdispens. Ta kontakt med Länsstyrelsen för vägledning om ni är osäkra på bedömningen.

Invasiva främmande arter

Det finns jätteloka på några platser enligt Artportalen, se bifogad karta i bilaga 1. Jätteloka finns listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Ni behöver vara insatta i hur utbrett beståndet är längs röd ledningssträcka och ni behöver beskriva i ansökan hur ni kommer säkerställa att beståndet inte störs eller sprids på grund av ledningsdragningen. Mer information om arten finns på naturvårdsverkets hemsida¹.

Vattenverksamhet

För att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) behöver ni redogöra för:

- Vilka åtgärder som ska genomföras inom vattenområde och hur de ska genomföras.
- Er bedömning på om ledningsarbetet kräver anmälan enligt 11 kap miljöbalken eller inte.
- Er bedömning på om ledningsarbetet kräver tillstånd och/eller dispens från vattenskyddsföreskrifterna.

¹ <https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/arter-i-sverige/eu-listade-etablerade-arter/jatteloka/?q=j%C3%A4tteloka>

Förorenade områden

Länsstyrelsen vill uppmärksamma er på att ledningsalternativen passerar i anslutning till, eller i närheten av ett större antal potentiellt förorenade områden. Föroreningar kan ibland påträffas längre sträckor från källområdet. Därför behöver ni iaktta försiktighet vid varje typ av markarbeten som innebär att ni kan påträffa markföroreningar. Även markarbeten intill banvall kan innebära att föroreningar påträffas.

Ni behöver ha en rutin för hur hantering av förorenade massor ska ske om ni påträffar sådana under grävarbetet. Rutinen bör omfatta provtagning både om ni stöter på misstänk förorening och/eller när ni passerar intill konstaterade förorenade områden.

Människors hälsa

I samrådsunderlaget skriver ni att: *"Utifrån försiktighetsprincipen runt magnetfält bör vi hålla ett avstånd på minst 6m mellan ledning och byggnad där personer stadigvarande vistas."*

Länsstyrelsen delar den bedömningen och har inga synpunkter så länge ledningsdragningen sker med föreslaget säkerhetsavstånd. Säkerhetsavståndet bör hållas vid alla platser där människor vistas längre stunder men också sträckor där många personer vistas frekvent, som till exempel på gång- och cykelbanor.

Översiktsplan och Detaljplan

I samrådsunderlaget framgår hur röd ledningssträcka förhåller sig till pågående och framtida samt befintliga detaljplaner. Ni bör dock också redovisa i ansökan hur åtgärden förhåller sig till utpekad markanvändning i kommunens översiktsplan.

Handläggare

Meddelandet har skrivits av miljöskyddshandläggare
Alexandra Persson.

Bilaga

1. Karta utbredning jätteloka

Kopia till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings, miljo@jonkoping.se

Internt:

Samhällsavdelningen (Jan Borg, Elin Bornvall, Fredrik Östlund)

Naturavdelningen (Karin Bovin, Krisztina Hathazi)

Beredskapsenheten (Johannes Jovlunden)