

Bilaga: Samrådsredogörelse Nätutvecklingsplan 2025-2034

Jönköping Energis nätutvecklingsplan 2025-2034 har legat ute för samråd på vår hemsida under hösten 2024. Vi har fått in två yttranden till vår funktionsbrevlåda elnatsamrad@jonkopingenergi.se.

1. Yttrande Jönköpings kommun, stadsbyggnadskontoret 2024-11-12

Nätutvecklingsplan från Jönköping Energi 2025-2034

Nätutvecklingsplanen hänvisar till det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet som ett underlag till planen. Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet sträcker sig bara fram till 2028. Kommunen vill därför framhålla även översiktsplanen för centrala tätorten och kommande översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd som ett viktigt underlag när det gäller lastförändring.

Av nätutvecklingsplanen framgår att i ett par områden har vi nått elnätets maximala kapacitet och utifrån lastprognoser så finns det en risk att få kapacitetsbrist innan planerade förstärkningar hunnit genomföras. Det finns kapacitetsbrist och kö för nyanslutningar sedan några år tillbaka i södra nätet runt Torsvik och Stigamo. Flera projekt har startats upp för att långsiktigt bygga bort kapacitetsbristen. År 2026 ska kapacitetsbristen vara helt bortbyggd i den här delen av elnätet. En begynnande kapacitetsbrist har uppstått i västra Jönköpings tätort. Nu ser Jönköpings Energi över möjligheten att frigöra kapacitetsutrymme genom att flytta last dit det finns ledig kapacitet. Förstärkningsprojekt har startats upp vilka ska ge ökad kapacitet för elnätet i det området. Större nätförstärkningar som krävs för att täcka framtida kapacitetsbehov har långa ledtider för utförande och de förstärkningsåtgärder som görs nu har planerats under lång tid. Om ca fem år ska det enligt nuvarande plan inte längre finnas några kapacitetsbrister i regionnätet runt Jönköpings västra tätort.

Kommunen välkomnar att Jönköpings energi planerar för nödvändiga investeringar i elnätet för att möjliggöra för en fortsatt samhällsutveckling och nya verksamhetsetableringar i området.

För att kunna ta hand om tillkommande produktion gör Jönköpings energi inga detaljerade prognoser. De förfrågningar om anslutning av produktion som kommer in studeras och sammanställs. Jönköping Energi har som uttalat mål att ansluta betydligt mer produktion till elnätet. Två geografiska områden har identifierats med ett behov av att öka produktionskapaciteten. I området runt Barnarp-Torsvik och Huskvarna-Gränna finns det för närvarande ingen möjlighet att ansluta större produktionskällor eller energilager. För båda områden gäller att nätkunder tidigare har efterfrågat och fått det sista produktionsutrymmet. Nu står JENAB inför stora investeringar för att kunna utöka produktionskapaciteten i eget nät. De här investeringarna är upptagna i nätutvecklingsplan och planeras för utförande under aktuell period.

Kommunen har i förslag till ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd ett mål om att sträva efter en effektiv och förnybar energiproduktion samt en effektiv energianvändning. Jönköpings läns klimat- och energistrategi har en vision om att länet ska vara ett klimatsmart plusenergilän till 2045. För att nå dessa mål är det positivt att Jönköpings energi planerar för att utöka produktionskapaciteten i eget nät.

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Åsa Lindblom

Stefan Lind

Översiktsplanerare

Chef översiktlig planering

Svar till yttrande från Jönköpings kommun, stadsbyggnadskontoret

Hej

Tack för era kommentarer angående vår nätutvecklingsplan.

Vi har studerat era översiktsplaner, bland annat för Södra Munksjön och utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare.

Tidigare har vi fått till oss översiktliga planer för möjliga verksamhetsområden runt Torsvik och Stigamo som varit till stor nytta.

Vi tittar nu på förslaget till översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd.

Har ni mer info eller tips att delge oss så tar vi tacksamt mot det. Muntligt eller skriftligt.

2. Yttrande Svenska Kraftnät 2024-10-25

Hej!

Svenska kraftnät har nu tagit del av Jönköping Energi Nät AB:s nätutvecklingsplan för tidsperioden 2025-2034 och vill meddela att vi inte har några synpunkter på den i dess nuvarande form.

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR

ENHET NÄTUTVECKLING

SVENSKA KRAFTNÄT

BOX 1200

172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1

NATUTVECKLING@SVK.SE

WWW.SVK.SE